

DENEY SERTİFİKASI

TEST CERTIFICATE



TÜRK
STANDARLARI
ENSTİTÜSÜ
TURKISH
STANDARDS
INSTITUTION

Firma Unvanı Company Name	: YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma Adresi Company Address	: ARSLANBEY OSB MAH. 1. CAD. YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NO:13 /1 KARTEPE 41285-/KOCAELİ
Numunenin Tanımı Sample Description	: SUNTALAM LEVHA
Ticari Marka/Model Commercial Brand/ Model	: YILDIZ TREND / 8 mm - 30 mm arası kalınlıkta
Deneylerin Yapıldığı Tarih Aralığı Date Interval of Tests	: 25.10.2019 - 25.11.2019
Uygulanan Standard(lar) / Metot (lar) ve/veya Tebliğ/Yönetmelik (lar) Applied Standard/Method and/or Notification / Regulations	: 09/11/2020 - TS EN 13823, 02/07/2020 - TS EN ISO 11925-2, 18/02/2015 - TS EN 13823+A1 , 16/12/2019 - TS EN 13501-1
Deney Raporları Related Test Reports	: TSE / 20/08/2021 - 627541, TSE / 26/11/2019 - 501331, TSE / 20/08/2021 - 627543, TSE / 26/11/2019 - 541342, TSE / 26/11/2019 - 501427, TSE / 26/11/2019 - 501338, TSE / 26/11/2019 - 501424, TSE / 20/08/2021 - 627545, TSE / 26/11/2019 - 501429, TSE / 26/11/2019 - 501424
Özet Açıklama Summary Explanation	: Firma tarafından gönderilen numune(ler) yukarıda atıf yapılan raporun(ların) verildiği laboratuvar(lar)da test edilmiş ve yukarıda atıf yapılan deney raporunda(larında) uygulanan ilgili standard(lar) / metot(lar) / tebliğ(ler) / yönetmelik(ler) maddesine(lerine) göre uygunluk bulunmuştur. <i>The sample(s) submitted by the company has been tested in laborator(y)(ies) where the above mentioned report(s) are given and found to comply with the relevant clause(s) of the applied standard (s) / method (s) / communique (s) / regulation (s) in test report(s) above mentioned</i>



Sonuç (Result)

Yangına Tepki Sınıfı : B-s2, d0

Reaction To Fire Class : B-s2, d0

e-imzalı/e-signed

SENCER GÜVEN

YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTICS
LABORATORY

Sertifika No : LAB17-DS/301

Veriliş Tarihi : 07.12.2021

Son Geçerlilik Tarihi : 07.12.2024

Certificate No

Date of Issue

Date of Expiry

Bu sertifika istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu sertifika herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu sertifika TSE marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez. *This certificate was prepared upon request according to the mentioned test report(s) above and represents only tested sample(s). This certificate does not represent any "Product Certificate" or "Certificate of Conformity". This certificate does not give permission to use the brand of TSE, also does not represent the batch.*

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=7ykihzhv> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Please, question the authenticity and validity of the certificate from the given link <https://evrakkontrol.tse.org.tr/SertifikaDogrulama.aspx?p=7ykihzhv>

